

ZGŁOSZENIE DO URUCHOMIENIA SYSTEMU THERMA V™

(prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza i wystanie minimum 5 dni roboczych przed przewidywaną datą uruchomienia)

Zgłaszający (firma, adres, telefon, osoba zgłaszająca):
Wykonawca montażu (firma, adres, telefon, nr certyfikatu):
Obiekt (firma, adres):
System Therma V : (model i numer seryjny)
Proponowana data uruchomienia (minimum tygodniowe wyprzedzenie):
Pracownik obecny przy uruchomieniu (imię i nazwisko, telefon):

Przed przesłaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynności*		tak/nie/nie dotyczy
Część mechaniczna	System został zainstalowany zgodnie ze schematem doborowym	
	Na schemat doborowy zostały naniesione rzeczywiste długości instalacji chłodniczej	
	Jednostki zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia (PDB)	
	Zapewniony jest swobodny dostęp do urządzenia, wolne przestrzenie serwisowe wokół urządzenia są co najmniej równe odległościom przedstawionym w dokumentacji.	
Część elektryczna	Instalację elektryczną wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics	
	Doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń	
	Podłączono przewód zasilający agregatów: il. żył (____), przekrój (____) mm ²	
	Dobrano i zainstalowano zabezpieczenie o wartości: (____) A	
	Podłączono przewód zasilająco - komunikacyjny, przekrój (____) mm ²	
	Instalacja elektryczna jest chroniona – uziemienie	
Część freonowa	Instalację chłodniczą wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics	
	Lutowanie rurociągów chłodniczych wykonano w osłonie azotu	
	Instalacja jest zabezpieczona i przygotowana do podłączenia	
Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej dla grzałki przepływowej, przekrój (____) mm ²		
Wykonano okablowanie i podłączenie zaworów sterujących oraz pomp obiegowych		
Instalacja wodna jest napełniona i odpowietrzona		
Instalacja wodna spełnia wymagania urządzenia i odpowiedni przepływ		
Zainstalowano i podłączono bufor , pojemność (____) l		
Zainstalowano i podłączono zbiornik C.W.U , pojemność (____) l		
Uwagi:		

*Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu.
Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów.

UWAGA ! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Autoryzowanego Serwisu Thema V LG

Czytelny podpis osoby wypełniającej zgłoszenie:

.....